

Фізична особа підприємець

Євченко Т.Т.

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов'язаних
зі створенням об'єктів архітектури
Серія АЕ №005543

Нежитлові приміщення (підвал, 1-й, 2-й, 3-й та 4-й поверхи)
навчального корпусу №4, загальною площею 3387,0 м² за адресою:
03037, м. Київ, вул. Преображенська, 6

м. Одеса

08 липня 2026р.

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №51-07-26-ТЗ

Висновок щодо забезпечення доступності осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення,
відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд.
Основні положення» із Змінами №1, №2 та №3

Замовник:

Маріупольський державний університет

Виконавець:



ФОП Євченко Т.Т.

підпис

Відповідальний виконавець:

(Експерт з технічного обстеження будівель
і споруд кваліфікаційний сертифікат серія
АЕ № 005543 від 25.04.2019 року)



Тамара ЄВЧЕНКО

підпис

м. Одеса - 2026р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інклюзивність будівель і споруд

Комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів для забезпечення доступності будівель і споруд, у яких кожна особа, незалежно від віку, статі, інвалідності, функціональних порушень, рівня комунікативних можливостей або обставин, може відчувати себе безпечно і комфортно без сторонньої допомоги і в міру своїх можливостей.

Місця обслуговування

Організовані та обладнані частини будівель, споруд, приміщень, зон для надання послуг відвідувачу. Включають в себе робоче місце, місце особи, яку обслуговують, місця очікування.

Маломобільні групи населення (МГН)

Люди, що відчують труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуг, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди з дитячими колясками, люди старшого віку тощо.

Місця обслуговування

Організовані та обладнані частини будівель, споруд, приміщень, зон для надання послуг відвідувачу. Включають в себе робоче місце, місце особи, яку обслуговують, місця очікування.

Приміщення індивідуального обслуговування (функціональне)

Кабіна або кабінет, де здійснюється самообслуговування чи обслуговування МГН персоналом закладу (установи, підприємства). Габарити кабінети (кабінету) мають враховувати можливість розміщення особи, що супроводжує особу з інвалідністю.

Експерт висновку



Тамара ЄВЧЕНКО

Розумне пристосування

Індивідуальне архітектурно-планувальне рішення, що забезпечує МГН мінімальний стандарт доступності в умовах реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення існуючих житлових будинків та громадських будівель і споруд. Розумним пристосуванням можуть бути допоміжні технічні засоби та механізми (пандуси, підйомні пристрої, механізми, переносні апарелі). "Кнопка дзвінка виклику" співробітника об'єкта обслуговування не може бути елементом доступності, а також "розумним пристосуванням" його до потреб МГН. Розумне пристосування не повинно погіршувати умови безпеки в будівлях і спорудах.

Доступність

Забезпечення рівного доступу всім групам населення до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об'єктів та послуг, як у міських, так і в сільських районах.

Доступні для МГН будівлі і споруди

Будівлі і споруди, у яких реалізований комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН.

Універсальний дизайн

Дизайн будівель і споруд, максимально придатний для використання усіма категоріями населення без необхідності додаткової адаптації. Універсальний дизайн не виключає застосування допоміжних пристроїв для конкретних груп осіб з інвалідністю.

Доступний вхід

Вхід у будівлю чи споруду, що є доступним для користувачів незалежно від їхнього віку, статі або наявних у них порушень здоров'я.

Експерт висновку



Тамара ЄВЧЕНКО

За результатами обстеження **нежитлових приміщень** (підвал, 1-й, 2-й, 3-й та 4-й поверхи) навчального корпусу №4, загальною площею 3387,0 м² за адресою: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 6, встановлено, що вхід до внутрішніх приміщень розташований з головного фасаду будівлі.

Відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» із змінами №1, №2 та №3 вхідна група повинна відповідати вимогам:

На відкритих індивідуальних автостоянках біля закладів обслуговування слід виділяти не менше ніж 10 % місць (але не менше одного місця) для транспорту осіб з інвалідністю – **відповідає**;


Місця для паркування особистого автотранспорту осіб з інвалідністю або транспорту, який перевозить осіб з інвалідністю, рекомендується розміщувати поблизу входу до будівель і споруд, але не далі ніж 50 м. Ширина зони для паркування автомобіля особи з інвалідністю повинна бути не менше ніж 3,5 м – **відповідає**;

На шляхах до будівель і споруд, а також на прилеглий до них території повинні бути організовані пішохідні шляхи до усіх входів/виходів – **відповідає**;

Попереджувальні ТС повинні мати ширину відповідно до ширини перешкоди на шляху руху. Попереджувальні ТС обов'язково встановлюються паралельно відносно бар'єру (перешкоди) під кутом 90° відносно подальшого необхідного шляху руху у місцях пониження бордюрного каменю перед виходом на проїзну частину, по ширині розмітки пішохідного переходу, перед початком сходів, пандусів, перед загальним входом або виходом до об'єкта чи прилеглої території, на початку та в кінці пониження або підвищення пішохідного шляху – **відповідає**;

Направляюча ТС повинна забезпечувати вільне орієнтування для пошуку необхідного та безпечного напрямку руху осіб з порушенням зору та інших

Експерт висновку



Тамара ЄВЧЕНКО

користувачів. Смуга спеціальної направляючої ТС повинна бути завширшки не менше ніж 0,3 м, мати рельєфний вигляд повздовжніх (паралельних один одному) рифів або ребер – **відповідає**;

Вхідна площадка повинна мати: водовідвід як з поверхні площадки, так із покриття навісу – **відповідає**;

Для покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів не допускається застосування насипних або крупно структурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями. Покриття повинно бути рівним, а товщина швів між елементами покриття не більше ніж 0,015м – **відповідає**;

Поверхні покриття вхідних площадок і тамбурів повинні бути твердими, не допускати ковзання при намоканні і мати поперечний уклон у межах 1-2% – **відповідає**;

Параметри відкритих сходів та ганків повинні відповідати вимогам:

- ширина маршу – не менше ніж 1,35 м;
- глибина сходинок – не менше ніж 0,36 м;
- висота сходинок – не більше ніж 0,12 м;
- поперечний кут нахилу площадки та сходів – у межах 1–2 % – **відповідає**;

Відкриті сходи пішохідних шляхів повинні мати з обох боків поручні на висоті 0,7 м і 0,9 м. Завершальні частини поручнів повинні мати продовження по горизонталі на 0,3 м із заокругленням як вгорі, так і внизу – **відповідає**;

Відкриті сходи на пішохідних шляхах повинні дублюватися пандусами. Ухил пандуса повинен становити не більше ніж 4,6° (8 %, 1:12). Ширина пандуса в просвіті повинна бути не менше ніж 1,2м – **відповідає**;

Пандуси ухилом більш 5 % (1:20) повинні мати з обох боків поручні на висоті 0,7 м і 0,9 м – **відповідає**;

Експерт висновку



Тамара ЄВЧЕНКО

Перед дверима «доступних входів» слід передбачати вільний простір для можливості маневрування на кріслі колісному розмірами не менше ніж: 1,5 м х 1,5 м – **відповідає;**

Ширина дверного прорізу повинна бути не менше ніж 0,9 м – **відповідає;**

Вхідні двері необхідно проектувати без порогів. За необхідності влаштування порогу висота не повинна перевищувати 0,02м. При цьому необхідно влаштовувати скоси/пандус не більше 0,3м в довжину і уклоном максимально 8% (1:12). Усі пороги повинні бути контрастно виділені – **відповідає;**

Система засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності повинні бути передбачені на всіх шляхах руху до будівель та споруд – **відповідає, а саме:**

Передбачено систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності на всіх шляхах руху всередині будівлі, а саме:

- зовнішня тактильна табличка повинна містити основну інформацію про об'єкт, назву об'єкта, години роботи. Місце розміщення зовнішньої тактильної таблички праворуч від входу до об'єкта на висоті від 1,2 м до 1,5 м на стіні- **відповідає;**

- контрастно промарковані дверні прорізи на шляхах руху відвідувачів – **відповідає;**

У випадку розміщення приміщень на поверхах вище або нижче поверху основного входу до будинку (першого поверху) допускається застосування підйомників з вертикальним або паралельно до нахилу сходів переміщенням. Виконано розумне пристосування у вигляді піднімального пристрою (підйомника) згідно з вимогами ДСТУ ISO 4190-6, ДСТУ EN 81-40 , ДСТУ EN 81-41 , ДСТУ EN 81-70, ДСТУ EN 81-71 – **відповідає;**

Експерт висновку



Тамара ЄВЧЕНКО

Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і з коридорів повинна бути не менше ніж 0,9 м – **відповідає**;

Внутрішні дверні прорізи не повинні мати порогів і перепадів висот підлоги. За необхідності влаштування порогів їх висота або перепад висот не повинні перевищувати 0,02 м – **відповідає**;

Підходи до різного обладнання та меблів повинні бути завширшки не менше ніж 0,9 м, діаметр зони для самостійного розвороту особи з інвалідністю на кріслі колісному слід приймати не менш ніж 1,5 м – **відповідає**;

У будь-яких громадських будівлях при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет з універсальною кабіною – **відповідає**;

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані: ширина – не менше ніж 1,65 м, глибина – не менше ніж 1,8 м. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для розміщення крісла колісного, а також гачки для одягу, милиць та іншого приладдя – **відповідає**;

Сидіння унітазу повинно мати висоту (0,4–0,48) м від підлоги. Умивальник встановлюється на висоті (0,75–0,85) м від рівня підлоги та не повинен мати опору – **відповідає**;

В універсальній кабіні та універсальному санітарно-гігієнічному приміщенні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма категоріями громадян, у тому числі особами з інвалідністю, слід передбачати встановлення поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. Поручні встановлюють на висоті (0,7–0,8) м від підлоги так, щоб їхній нижній край був на висоті (0,2–0,3) м вище сидіння унітазу. Довжина поручнів повинна простягатися на відстань не менше ніж 0,15 м далі переднього краю сидіння унітаза – **відповідає**;

Експерт висновку



Тамара ЄВЧЕНКО

Кольором слід виділяти шляхи руху всередині об'єкта, у приміщеннях, (використання різних кольорів на стику підлогових покриттів), зміну локацій зовні та всередині об'єкта – **відповідає, а саме:**

На всіх шляхах руху всередині будівлі, встановлені тактильні елементи доступності:

1. Вхідні двері контрастно промарковані контрастною смугою.
2. Встановлено зовнішню тактильну табличку з основною інформацією про об'єкт, назву об'єкту, години роботи праворуч від входу до об'єкту. Інформація дублюється шрифтом Брайля.
3. Встановлені внутрішні тактильні таблички з номером кабінету та його призначенням, розміщені на висоті від 1,2 м до 1,5м на відстані 0,3 праворуч від дверей. Інформація дублюється шрифтом Брайля.
4. Перед зовнішніми перешкодами (дверні прорізи) встановлено попереджувальні тактильні смуги.

Експерт висновку



Тамара ЄВЧЕНКО

ВИСНОВОК:

З огляду на вищевикладене, нежитлові приміщення (підвал, 1-й, 2-й, 3-й та 4-й поверхи) навчального корпусу №4, загальною площею 3387,0 м² за адресою: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 6, щодо забезпечення доступності та безпеки осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення встановлено, що на об'єкті створені всі необхідні умови для доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень відповідно до будівельних норм та правил. Дотримані вимоги стандарту ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» із змінами №1, №2 та №3, а саме:

Доступність для МГН забезпечено:

- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою територією, отриманням послуг;
- фізичною безпекою при потраплянні на об'єкт та пересуванні в ньому, прилеглою територією, отриманням послуг;
- можливістю вільного отримання інформації про об'єкт та послуги, що надаються;
- вільної навігації (орієнтування) по об'єкту та прилеглою територією;
- доступність місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодність переміщення всередині приміщень усіх користувачів, зокрема МГН;
- безпека шляхів руху (у тому числі евакуаційних);
- безпека в приміщеннях;
- доступність місць прикладення праці усіх користувачів, в тому числі МГН;
- можливість евакуації людей в безпечну зону (з врахуванням особливостей осіб з інвалідністю);
- своєчасне отримання МГН повноцінної і якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі, використовувати обладнання (у тому числі для самообслуговування), отримувати послуги, брати участь у трудовому і освітньому процесах.

Елементи універсальні для використання усіма групами населення.

Нежитлові приміщення (підвал, 1-й, 2-й, 3-й та 4-й поверхи) навчального корпусу №4, загальною площею 3387,0 м² за адресою: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 6, відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» із змінами №1, №2 та №3, щодо вільного доступу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, в яких здійснює свою діяльність Маріупольський державний університет.

08 липня 2026р.

Експерт висновку



Тамара ЄВЧЕНКО

ФОТОФІКСАЦІЯ













**КОПІЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО
СЕРТИФІКАТУ**

№51-07-26-ТЗ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 005543

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Євченко Тамара Тамазівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Провідний експерт будівельний

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від 25.04.2019 № 82, затвердженням президією

Комісії 25.04.2019 № 82).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 25.04 2019 року
за № 4898 .

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель
і споруд класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки).

Дата видачі 25.04 2019 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії




(підпис)

Власенко І.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№51-07-26-ТЗ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АРБОЛ ІНЖИНІРИНГ»

СВІДОЦТВО

№ 3030

Видано про те, що

Євченко Тамара Тамазівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель та споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року та протокол №213 від 22.11.2023 року).

01 лютого 2024 року



Лариса ЗАЙКІНА